

PrestaShop logo

Produit



Nom : **FLEXORGAZ Ø112mm - ISOTIP JONCOUX : 644111**
Fournisseur **ISOTIP JONCOUX**

Description

Conforme à la norme NF DTU 24.1P2 février 2006 et à la norme XPD35-311

L'emboîtement du conduit de raccordement flexible sur la base de l'appareil doit se faire par un manchon d'adaptation.

Le conduit flexible extensible est commercialisé avec son manchon adapté.

La partie mâle du manchon est emboîtée dans la buse de l'appareil.

Coté paroi, la partie du flexible emboîtée doit rester en position repliée sur 5 à 7cm.

Longueur maximum du flexible 1.5m

Pas plus de 2 coudes (90° maximum)

Respecter une pente ascendante de 3%

Le parcours doit être réalisé d'un seul tenant.

Flexorgaz équipé d'un manchon d'adaptation étirable 1.5m, filmé

Galerie

