

Produit



Nom : **Kit de remplacement boîte de contrôle LAB - SIEMENS**
: **KITLAB**
Fournisseur **SIEMENS**

Description

La fabrication des boites LOA 21 et LOA 22 norme CE a cessé en Janvier 1997. Cette gamme est remplacée par la LOA 24 norme CE qui apporte une sécurité baisse de tension.

Pour remplacement : LAB 1 /LAB15 / 15.1/ LAB16.3 série 03

Composition Kit : LOA 44 + KF 8819 pas de changement de cellule

Galerie

