

Produit

SÉRIE 651 mHNC - RACCORDEMENTS, DÉBITES, DIMENSIONS									
Raccords (mm) - Débits (l/min) - Dimensions (mm)									
Raccords	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Raccords mHNC 651	127 (5)	152 (6)	178 (8)	213 (10)	254 (12)	330 (16)	419 (20)	508 (24)	635 (30)
Raccords mHNC 651	127 (5)	152 (6)	178 (8)	213 (10)	254 (12)	330 (16)	419 (20)	508 (24)	635 (30)
Dimensions de base	127	152	178	213	254	330	419	508	635
Dimensions de base	127	152	178	213	254	330	419	508	635
Dimensions de base	127	152	178	213	254	330	419	508	635
Dimensions de base	127	152	178	213	254	330	419	508	635
Dimensions de base	127	152	178	213	254	330	419	508	635
Dimensions de base	127	152	178	213	254	330	419	508	635
Dimensions de base	127	152	178	213	254	330	419	508	635
Dimensions de base	127	152	178	213	254	330	419	508	635

Nom : **Soupape chauffage 3b molette sortie majorée F3/4" -**
GOETZE : 651mHNC-20-f/f-2
Fournisseur **GOETZE**

Description

Série 651 mHNC

Soupapes de sûreté à membrane en bronze, équerre, avec raccords filetés majorés pour les installations de chauffage circuit fermé.
Pour les installations qui ont un régime de fonctionnement compris entre -10°C et +120°C et une puissance calorifique autorisée de 270kW max.
Joint en EPDM: résistance de -10°C à +120°C (résiste jusqu'à 100% de glycol)
En cas de défaillance du dispositif de réglage et de limitation de la température, la soupape de sûreté doit décharger toute la puissance calorifique de la chaudière sous forme d'eau chaude et de vapeur. Grâce à leur version entièrement métallique, ces soupapes de sûreté peuvent même être utilisées dans des environnements aux températures élevées ou à proximité d'une source de chaleur:

Installations de chauffage dans l'industrie et le bâtiment
Centrales de cogénération

Les soupapes de sûreté sont tarées et plombées par le fabricant.
Les débits d'évacuation des calories sont donnés pour un dépassement de tarage de 0.5b par rapport au tarage.

Autorisations:
Numéro d'homologation TUV 516 H
Attestation d'examen CE de type H
TSG ZF001-2006
TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011
En conformité avec TRD721, DIN4751 partie 2, DIN EN 12828, DIN EN ISO 4126-1,

Galerie

