

Produit



Nom : **Régulateur 32E/S VAC av. app boucles ballon et ECS et 1 départ - JOHNSON CONTR.E : VAC-MDEP321204**
Fournisseur **JOHNSON CONTROLS**

Description

Régulation 1 circuit de chauffage avec 1 circuit ballon et 1 circuit ECS

Avec application MEDP32-1204 téléchargée - alimentation 230Vac

Détails du fonctionnement.

Cette application est conçue pour gérer une installation comprenant, un circuit de chauffage, un ballon d'eau chaude ECS et un départ ECS. La température de départ du circuit est régulée suivant un point de consigne calculé en fonction de la température extérieure et peut être décalé par un opérateur, en complément un programme horaire permet un décalage de nuit. Un dégommage de pompe est possible lorsque le circuit est à l'arrêt. Le ballon d'eau chaude sanitaire est régulé en fonction d'une consigne fixe. La température départ ECS est régulée en fonction d'une consigne fixe.

Galerie

